

Ударопрочность

Испытания на ударопрочность проводятся в соответствии со стандартом IEC 60068-2-27. Значения ударных нагрузок приведены в таблице 8.

Таблица 8

	Ударная нагрузка, g
S1 **	12
S2 **	12
S3-S3X *	12
S4X-S4X *	12
S5 *	12
S6-S6X *	12
S7 *	12

* Для автоматических выключателей в стационарном, втычном и выкатном исполнениях с двигателем приводом, расцепителем минимального напряжения и вспомогательными контактами.

** Для автоматических выключателей в стационарном и втычном исполнениях с расцепителем минимального напряжения и вспомогательными контактами.